

# Désinfectant désodorisant climatisation aérosol 500ml



## Avantages

- Préserve la qualité de l'air et le confort des personnes. Assainit matériels et circuits de climatisation.
- Limite la propagation des germes aéroportés.
- Laisse une senteur fraîche de menthe dans les locaux.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Spray 500ml avec bec prolongateur pour le traitement, le nettoyage et la désinfection des systèmes de climatisation. Bactéricide, Fongicide, Virucide.

### ■ Détails techniques

BACTERICIDE selon les normes NF EN 1276 (Temps de contact 5 min), et NF EN 13697+A1 (Temps de contact 15 min). Traite les souches de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli.

FONGICIDE selon les normes NF EN 1650 (Temps de contact 15 min), et NF EN 13697+A1 (Temps de contact 15 min). Traite les souches Aspergillus brasiliensis, Candida albicans.

VIRUCIDE selon NF EN 14476+A2 (Temps de contact 5 min). Traite les souches Virus de la vaccine Ankara ATCC VR-1508, ensemble des virus enveloppés.

### ■ Conseils

Précautions générales : Protéger aliments, aquariums. Interdire l'accès au local lors du traitement. Utiliser tête en haut en procédant par brèves pulvérisations. Bien aérer la pièce durant 30 min avant de la réintégrer. Ne pas pulvériser à proximité d'appareils électriques sous tension.

### ■ Durée de vie

2 ANS

### ■ Application(s)

Ce Spray est parfaitement adapté au nettoyage et à la désinfection des systèmes de climatisation.

Le tube prolongateur permet d'atteindre des zones difficilement accessibles.

### ■ Mode d'utilisation

1. Arrêter le climatiseur, couper son alimentation.
2. Appliquer le désinfectant sur l'extérieur du coffre, retirer les dépôts avec un chiffon propre et ouvrir l'appareil.
3. Appliquer sur la face visible des filtres. Les retirer de leur logement, les nettoyer et pulvériser de nouveau sur les 2 faces.
4. Appliquer sur les zones intérieures lessivables.
5. Protéger la partie électrique.
6. Laisser agir 5 min et retirer les dépôts avec un chiffon propre.
7. Appliquer de nouveau sur les surfaces propres.
8. Laisser agir 15 min. Essuyer les parties humides et remettre en place les filtres.
9. Refermer l'appareil, pulvériser en ciblant l'entrée d'air et nettoyer le coffre avec un chiffon imprégné du désinfectant.
10. Attendre au moins 5 min avant de rétablir l'alimentation.
11. Renouveler l'opération régulièrement.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Cartouche**

Hauteur (cm) : 25  
Longueur (cm) : 28  
Profondeur (cm) : 20,5  
Poids net (kg) : 0,5  
Poids brut (kg) : 0,6



3 701395 152882

## Surconditionnement 1



x 12.00

**Carton**

Hauteur (cm) : 25  
Longueur (cm) : 28  
Profondeur (cm) : 20,5  
Poids brut (kg) : 7,2



3 701395 153018

## Surconditionnement 2



x 50.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 120  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids brut (kg) : 247



3 701395 153049